

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» мая 2025 г., 03250061000218128508

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДиПР
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» мая 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2505/700-03/30-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Республика Бурятия, Иволгинский район, село Иволгинск, кв. Студенческий, 11

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» мая 2025 г., № 2505/700-03/30-В/ПВП, учетный номер проверки 03250061000218128508.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с видами спектром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Шулунов Дмитрий Прокопьевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ (Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Бурятия, р-н Иволгинский, у Хурамша местность Карасиное озеро

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БУРЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ № 1" ИНН 0326005090, адрес регистрации юридического лица: 670034, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, УЛАН-УДЭ, УЛ. ЧЕРТЕНКОВА, Д.30

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «28» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не соответствует противопожарная разделка дымохода отопительной печи бани. Фактическая противопожарная разделка дымохода составляет 10 см. Основание: п. 77 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, ст.4-6 ФЗ-123, п.5,14, 5.17, приложение Б СП 7.13130.2013; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Баня на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 77 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
Срок устранения нарушения:
 04.06.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать дымоход противопожарной разделкой.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документы, подтверждающие оборудование дымохода противопожарной разделкой.
2. Не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации: - снаружи перед конечным выходом из здания корпус 1,2,3,4,5, баня, коттедж, клуб; - перед эвакуационным выходом в здании корпус 1-1, 5. Основание: п. 23 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, ст.4-6 ФЗ-123, п.7.6.3 СП 52.13330.2016; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Корпуса 1,2,3,4,5, баня, коттедж, клуб на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное. .
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 04.06.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Предусмотреть аварийное освещение путей эвакуации снаружи перед конечным выходом из здания, перед эвакуационным выходом в здании корпус.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию подтверждающую, оборудование аварийным освещением путей эвакуации снаружи перед конечным выходом из здания, перед эвакуационным выходом в здании корпус.
3. Не в исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в помещении медицинского помещения в здании клуба, медицинского блока. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Здание клуба, медицинский блок на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 04.06.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в помещении медицинского помещения здания клуба, медицинском блоке.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить документацию, подтверждающую приведение в исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в помещении медицинского помещения здания клуба, медицинском блоке.
4. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) корпуса 1,2,3,4, столовая, коттедж, клуб. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Корпуса 1,2,3,4, столовая, коттедж, клуб на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия,

Иволгинский район, озеро Карасиное.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

27.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заменить средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатирующиеся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) в корпусах 1,2,3,4, столовая, коттедж, клуб. Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую замену средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатирующиеся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) в корпусах 1,2,3,4, столовая, коттедж, клуб. Провести ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

5. Не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, в частности о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации указанных средств в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Корпуса лагеря на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное. .

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

04.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Внести информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, в частности о работах по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации указанных средств в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. Не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером вокруг лагеря (в районе леса). В имеющейся минерализованной полосе имеется сухая сухостойная растительность. Основание: п. 70 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Прилегающая территория к лагерю, расположенной по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 70 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Срок устранения нарушения:

04.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить очистку от сухой травянистой растительности, других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо не отделен лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером вокруг лагеря (в районе леса).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую обеспечение очистки от сухой травянистой растительности, других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером вокруг лагеря (в районе леса).

7. Отсутствуют (не обеспечены) в корпусах 1,2,3,4,5, клуб, столовая, коттедж лагеря первичные средства пожаротушения. Основание: п. 60 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; Нарушение выявлено в период с 11:00 по 17:00 часов 28.05.2025 г.. Место выявления нарушения: Корпуса 1,2,3,4,5, клуб, столовая, коттедж на территории лагеря Туяа ГБОУ РБНЛИ №1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, озеро Карасиное.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.

Срок устранения нарушения:

04.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить корпуса 1,2,3,4,5, клуб, столовую, коттедж лагеря первичные средства пожаротушения.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую обеспечение корпусов 1,2,3,4,5, клуба, столовую, коттедж лагеря первичные средства пожаротушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ (Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору) Шулунов Дмитрий Прокопьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Шулунов Дмитрий Прокопьевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ (Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору), телефон: 83014041130, e-mail: oivolga@03.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

